


ШУ

Входы

ХТ3.3

Общий.	Датчик работы насоса	Общий.	Датчик температуры воздуха в канале. (1)	Общий.	Датчик температуры обратной воды. (2)	Общий.	Датчик температуры наружного воздуха. (3)	Общий.	Датчик температуры рекуператора. (4)	Общий.	DAT A	+12В	DAT B
42	43	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57




Датчик температуры воздуха в канале  
ТС-Б-Р1000-Вх2-П(-50+100)-200/6-Фв-50-Л

Датчик температуры обратной воды  
ТС-Б-Р1000-Вх2-Пв(-50+120)-40/6-Б-1000

Датчик температуры наружного воздуха  
ТС-Б-Р1000-Вх2-П(-50+80)-40/6-И

Датчик температуры рекуператора  
ТС-Б-Р1000-Вх2-П(-50+100)-200/6-Фв-50-Л



4 x (МКЭШ-2 x 0,75)

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N

Лист	N докум.	Подпись	Дата	ETH-1x10.B-Optimus 911RR2-ДУ/С						Лист
										5