

33.00.01-364-Э

ШУ

A2.2

Входы

ХТ3.3

Общий.	Датчик работы насоса	Общий.	Датчик температуры воздуха в канале. (1)	Общий.	Датчик оборотной воды.	Общий.	Датчик температуры в помещении.	Общий.	Data A	+12В	Data B
42	43	46	47	48	49	50	51	54	55	56	57

3 x (МКЭШ-2 x 0,75)

Датчик температуры воздуха в канале  
ТС-Б-Р1000-Вх2-П(-50+100)-200/6-Фв-50-П

Датчик температуры обратной воды  
ТС-Б-Р1000-Вх2-Пв(-50+120)-40/6-Б-1000

Датчик температуры наружного воздуха  
ТС-Б-Р1000-Вх2-П(-50+80)-40/6-И

ПК системы

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

Лист	N докум.	Подпись	Дата	12.13	ГФШЭ 33.00.01-364-Э	Лист
						4

Копировал

Формат А4