

33.00.01-471-Э

ШУ

A2.2

Входы

ХТ3.3

Обмерзание рекуператора.	Общий.	Датчик давления хладона.	Общий.	Датчик работы насоса	Общий.	Датчик температуры воздуха в канале. (1)	Общий.	Датчик температуры обратной воды. (2)	Общий.	Датчик температуры наружного воздуха. (4)
39	40	41	42	43	46	47	48	49	52	53

ДР-П-02-25

Датчик работы насоса

Датчик температуры воздуха в канале

ТС-Рт1000-Вх2-П(-50+100)-200/6-Фв.50-П

Датчик температуры обратной воды

ТС-Рт1000-Вх2-Пв(-50+120)-40/6-Б-1000

Датчик температуры наружного воздуха

ТС-Б-Рт1000-Вх2-П(-50+80)-40/6-И

3 x (МКЭШ-2 x 0,75)

(МКШ-2 x 0,75)

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N

			10.14
Лист	N докум.	Подпись	Дата

ГФШЭ 33.00.01-471-Э
ETH-1x10.B-Optimus 911 RR2-ДУ/С

Лист
5

Копировал

Формат А4